

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DG-5194CL0397**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Symrise AG Mühlenfeldstraße 1, D-37603 Holzminden
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Symrise AG Mühlenfeldstraße 1, D-37603 Holzminden
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Odoriermittel (5194)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Odoriermittel für Gase der öffentlichen Gasversorgung
<b>Modell</b> <i>model</i>	Gasodor®S-Free
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 02/176/5194/1 vom 30.08.2002 (EBI) Ergänzungsprüfung: 10/175/5194/01 vom 06.08.2010 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN ISO 13734 (01.09.2000)- in Anlehnung

**Ablaufdatum / AZ** 06.08.2013 / 12-0198-GNU  
*date of expiry / file no.*

28.03.2012 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN  
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Gasodor@S-Free		

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Einsatzbereich: Das Odoriermittel ist für den Einsatz in mengenabhängig gesteuerten Dosiereinrichtungen geeignet.  
Schwefelfreies Odoriermittel; vor Einsatz sind die Elastomer-Werkstoffe der jeweilige Odorieranlage auf Verträglichkeit mit dem genannten Odoriermittel zu überprüfen